



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, проспект Гагарина, д. 16а,
тел. (8362) 69-02-21, 69-02-72, факс 69-02-30 E-mail: gu_gosbe@mari-el.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
424006, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Героев Сталинградской Битвы, д. 38а,
тел. (8362) 63-31-10, 64-30-56, 64-30-67, 64-73-11, факс 64-30-56, 64-30-67
E-mail: nadzor - el@mari-el.ru

ПРЕДПИСАНИЕ № 238/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа №15 города Йошкар-Олы"
(далее МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы»)

Антоничевой Нонне Борисовне

(индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.д.)

во исполнение распоряжения о проведении плановой выездной проверки юридического лица МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы» № 238/ПБ от 25.04.2014 года, вынесенного начальником отдела надзорной деятельности городского округа «Город Йошкар-Ола» подполковником внутренней службы Досевым Алексеем Николаевичем, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 ч. 30 мин. "12" мая 2014 г. по 15 ч. 00 мин. "27" мая 2014 г. проведена проверка государственным инспектором городского округа «Город Йошкар-Ола» по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Мосуновой Мариной Мансуровной

(должность, имя, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его фактический адрес расположения всех объектов проверки)

по адресу (ам): Республика Марий Эл, город Йошкар-Ола, улица Мира, 91а,

Привлечен к проведению проверки в качестве эксперта, представитель экспертной организации:

(фамилия, имя, отчество (в случае, если известно), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указывается фамилия, имя, отчество (в случае, если известно), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций)

Совместно с: директором МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы» Антоничевой Нонной Борисовной, заведующей хозяйством МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы» Тарабаровой Галиной Сергеевной.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если известно), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавшего при проведении проверки)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

Предписание	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполненное)

1.	Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (не прописаны обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вызове пожарной охраны, под рогатки).	п. 2 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	18.08.2014
2.	Не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек.	п. 38 ППР в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	18.08.2014
3.	Устройство для самозакрывания двери не находится в исправном состоянии (1 этаж, рядом с выходом наружу, ведущим в подвал с улицы).	п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	18.08.2014
4.	На корпус всех огнетушителей не нанесен порядковый номер белой краской.	п. 475, Правил противопожарного режима утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. №390 «О противопожарном режиме».	18.08.2014
5.	Места хранения огнетушителей не совпадают с обозначениями на плане эвакуации (1-ый этаж в электрощитовой находится огнетушитель, на плане обозначение отсутствует, 2-ой этаж огнетушители на плане размещены в каб. 200,201,203, по факту их там нет).	п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».	18.08.2014


Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

 (подпись)
 * 27 * мая 2014 г.

директор ОНД городского округа «Город Истринский Московской области»
 (должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



Предписание для исполнения получил:

 (подпись)
 * 27 * мая 2014 г.

_____ (должность, фамилия, инициалы)

«*» Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.