

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 г. ЙОШКАР-ОЛЫ»**

---

424032, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Мира, д. 91а,

тел./ факс 64-27-44, e-mail: [schoolmari15@yandex.ru](mailto:schoolmari15@yandex.ru)

20 июня 2014 г. №

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Инспектору отдела надзорной деятельности

городского округа «Город Йошкар-Ола»

Мосуновой М.М.

директора МБОУ

«Средняя общеобразовательная школа № 15»

Антоничевой Н.Б.

ответ на предписание.

Довожу до Вашего сведения, что нарушения, указанные в предписании устранены в назначенный срок в части

- Инструкция по пожарной безопасности приведена в соответствие с Постановлением Правительства РФ от 25.04. 2012 № 390 «О противопожарном режиме»;
- На первом этаже здания школы устройство для самозакрывания двери приведено в исправное состояние;
- Закуплены электрические фонари из расчёта 1 фонарь на 50 человек;
- На корпус всех огнетушителей нанесён порядковый номер белой краской;
- Приведено в соответствие мест хранения огнетушителей с обозначениями на плане эвакуации.

Директор:

Н.Б. Антоничева