



М Ч С РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ
(Отдел надзорной деятельности
городского округа «Город Йошкар-Ола»)

424000, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
ул. Волкова, д. 107 тел.(8362) 69 02 12, 69 02 13, 69 02 39
69 02 58, факс: 69 02 58

Директору Муниципального бюд-
жетного общеобразовательного уч-
реждения "Средняя общеобразова-
тельная школа №15
города Йошкар-Олы"
Антоничевой Нонне Борисовне,
по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Мира,
91а

24.05.14 № 111-2445

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ № 384
об устранении причины и условий, способствовавших
совершению административного правонарушения

«27» мая 2014 г.
(дата составления)

г. Йошкар-Ола
(место составления)

Мною, инспектором отдела надзорной деятельности городского округа «Город Йошкар-Ола», старшим лейтенантом внутренней службы Мосуновой Мариной Мансуровной, рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в области пожарной безопасности от « 12 » мая 2014 года № 384,385

(должность, Ф.И.О. должностного лица УНД, вынесшего определение)

в отношении заведующей хозяйством МБОУ «СОШ № 15 г. Йошкар-Олы» Тарабаровой Галины Сергеевны, расположенный по адресу г. Йошкар-Ола, ул. Мира, 91а, согласно статье 29.13 КоАП РФ, вносится настоящее представление о принятии мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного(ых) правонарушения(ий), а именно:

Инструкция о мерах пожарной безопасности выполнена не в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» (не прописаны обязанности и действия работников при пожаре, в том числе при вылове пожарной охраны, под роспись), в нарушение п. 2 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»,
Устройство для samozакрывания двери не находится в исправном состоянии (1 этаж, рядом с выходом наружу, ведущим в подвал с улицы), в нарушение п. 62 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»,
Не обеспечено наличие электрических фонарей из расчета 1 фонарь на 50 человек, в нарушение п. 38 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»,
На корпус всех огнетушителей не нанесен порядковый номер белой краской, в нарушение п. 475 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме»,
Места хранения огнетушителей не совпадают с обозначениями на плане эвакуации (1-ый этаж в электрощитовой находится огнетушитель, на плане обозначение отсутствует, 2-ой этаж огнетушители на плане размещены в каб. 200,201,203, по факту их там нет), в нарушение п. 7 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390 «О противопожарном режиме».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34, ст. 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, обязываю принять меры по устранению выявленных нарушений.

Информацию о принятых мерах представить должностному лицу, вынесшему данное представление в отдел надзорной деятельности городского округа «Город Йошкар-Ола» по адресу: г. Йошкар-Ола ул. Волкова, д. 107, каб. 512 в течение одного месяца со дня получения настоящего представления.

Непринятие по представлению органа (должностного лица), рассмотревшего дело об административном правонарушении, мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, влечет административную ответственность по ст. 19.6 КоАП РФ.

Представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, может быть обжаловано в установленном действующим законодательством порядке.

Должностное лицо, вносящее представление  инспектор ОНД
городского округа «Город Йошкар-Ола» Мосунова Марина Мансуровна
(подпись должностного лица УИД)



Копию представления получил  (Н.Б. Мухометова) 27.05.14
(дата, подпись, Ф.И.О.)

Копия представления направлена по почте: _____
(дата, номер заказного письма, уведомления)

[Faint mirrored text from the reverse side of the page, likely bleed-through from another document.]